



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่ ปน ๗๓๒๐๑/-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...รายงานการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง คือ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะมิยอ จำนวน ๒ จุด และ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ จำนวน ๒ จุด รวมทั้งสิ้น ๔ จุด ผลเป็นดังนี้

๑. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันปั๊ม อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๒. ตรวจสอบสลักถังดับเพลิงและซีลล๊อคของถังดับเพลิง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่มีการแตกชำรุดหรืออุดตัน
๔. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังอยู่ในระดับปกติ เข็มวัดอยู่ในแถบสีดำ
๕. ตรวจสอบจุดอื่นๆของตัวถังแล้วไม่พบว่ามีความผิดปกติ ได้แก่ ไม่มีสนิม ไม่มีรอยบุบ หรือรอยสี

ถลอกของตัวถัง

๖. ทำความสะอาดถังดับเพลิง

ทั้งนี้ การตรวจเช็คจะดำเนินการในทุกเดือนหากพบว่าถังอยู่ในสภาพเสื่อมหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้รายงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดการตรวจสอบตามแบบที่บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤติญา คำวิเศษชนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

(นางรุมายะห์ ดือระ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด.../

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ช.ร.น.

(นางสาวชารีนี กุวิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ช.ร.น.

(นางสาวชารีนี กุวิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ



(นายหมะ เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


011

Dry Chemical

0 มท. ก-ฉ ๕๐ ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	✓		✓		✓		✓				
25/02/65	✓		✓		✓		✓				✓
25/03/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/04/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/05/65	✓		✓		✓		✓				✓
24/06/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/07/65	✓		✓		✓		✓				✓
26/08/65	✓		✓		✓		✓				✓
30/09/65	✓		✓		✓		✓				✓
28/10/65	✓		✓		✓		✓				✓
25/11/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/12/65	✓		✓		✓		✓				✓
					✓		✓				✓

ภาพถังดับเพลิง



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(x) ใช้งาน () พ่นควาสุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

น.ส. กฤติภา ศิริเศรษฐกุล
นักวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


012

Dry Chemical

0 ม.ท. กะลิ้ง 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	✓		✓		✓		✓				
25/02/65	✓		✓		✓		✓				✓
25/03/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/04/65	✓		✓		✓		✓				✓
27/05/65	✓		✓		✓		✓				✓
24/06/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/07/65	✓		✓		✓		✓				✓
26/08/65	✓		✓		✓		✓				✓
30/09/65	✓		✓		✓		✓				✓
28/10/65	✓		✓		✓		✓				✓
25/11/65	✓		✓		✓		✓				✓
29/12/65	✓		✓		✓		✓				✓
											✓

ภาพถังดับเพลิง



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ผ.ส. พกักกั คำพิชัยธนากุล
 29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


021

Dry Chemical

อมต. กิ่งขมิ้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	/		/		/		/			/	
25/02/65	/		/		/		/			/	
25/03/65	/		/		/		/			/	
29/04/65	/		/		/		/			/	
23/05/65	/		/		/		/			/	
24/06/65	/		/		/		/			/	
29/07/65	/		/		/		/			/	
26/08/65	/		/		/		/			/	
30/09/65	/		/		/		/			/	
28/10/65	/		/		/		/			/	
25/11/65	/		/		/		/			/	
29/12/65	/		/		/		/			/	
										/	

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

พ.ศ. กฤติญา คำอัครธกุล
นักวิทยาศาสตร์นโยบายและแผนงาน
29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ลบ.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

022


Dry Chemical

อบต. กะนิโย

ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	/		/		/		/			/	
25/02/65	/		/		/		/			/	
25/03/65	/		/		/		/			/	
29/04/65	/		/		/		/			/	
27/05/65	/		/		/		/			/	
24/06/65	/		/		/		/			/	
29/07/65	/		/		/		/			/	
26/08/65	/		/		/		/			/	
30/09/65	/		/		/		/			/	
28/10/65	/		/		/		/			/	
25/11/65	/		/		/		/			/	
29/12/65	/		/		/		/			/	

ภาพถังดับเพลิง



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมกอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ร.ร. กากิยา คำนีพัสสกุล
นักวิทยาศาสตร์ประจำกองแผนงาน
29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.พื้นที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


039

Dry Chemical

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ก.วิ. ๔๐

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	/		/		/		/			/	
25/02/65	/		/		/		/			/	
25/03/65	/		/		/		/			/	
29/04/65	/		/		/		/			/	
27/05/65	/		/		/		/			/	
24/06/65	/		/		/		/			/	
29/07/65	/		/		/		/			/	
26/08/65	/		/		/		/			/	
30/09/65	/		/		/		/			/	
28/10/65	/		/		/		/			/	
25/11/65	/		/		/		/			/	
29/12/65	/		/		/		/			/	
										/	

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

น.ส. กัญญา กิวิเศษกุล

นักวิชาเทคโนโลยี: แผนกช่างไฟฟ้า

29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


081

Dry Chemical

ศูนย์พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	/		/		/		/				
28/02/65	/		/		/		/				/
25/03/65	/		/		/		/				/
29/04/65	/		/		/		/				/
29/05/65	/		/		/		/				/
24/06/65	/		/		/		/				/
29/07/65	/		/		/		/				/
26/08/65	/		/		/		/				/
30/09/65	/		/		/		/				/
28/10/65	/		/		/		/				/
25/11/65	/		/		/		/				/
29/12/65	/		/		/		/				/
											/

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน

พ.ศ. กฤติยา กิ่งไธสงกุล

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

วันที่

29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้จ.บ.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


032

Dry Chemical

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กิ่งหวด

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	✓		✓		✓		✓			✓	
25/02/65	✓		✓		✓		✓			✓	
25/03/65	✓		✓		✓		✓			✓	
29/04/65	✓		✓		✓		✓			✓	
29/05/65	✓		✓		✓		✓			✓	
24/06/65	✓		✓		✓		✓			✓	
29/07/65	✓		✓		✓		✓			✓	
26/08/65	✓		✓		✓		✓			✓	
30/09/65	✓		✓		✓		✓			✓	
28/10/65	✓		✓		✓		✓			✓	
25/11/65	✓		✓		✓		✓			✓	
29/12/65	✓		✓		✓		✓			✓	
					✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

น.ส. กฤติญา คำวิเศษสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
29 ธันวาคม 2565

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


032

Dry Chemical

ศูนย์พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ ๐๒๓.ก.ม.๖๐

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/01/65	/		/		/		/			/	
25/02/65	/		/		/		/			/	
25/03/65	/		/		/		/			/	
29/04/65	/		/		/		/			/	
27/05/65	/		/		/		/			/	
24/06/65	/		/		/		/			/	
29/07/65	/		/		/		/			/	
26/08/65	/		/		/		/			/	
30/09/65	/		/		/		/			/	
18/10/65	/		/		/		/			/	
25/11/65	/		/		/		/			/	
29/12/65	/		/		/		/			/	
										/	

ภาพถังปกติ



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ร.ร. กฤติมา อภิสิทธิ์ธนกุล
นักวิชาการโขนนาฏศิลป์
29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้พบทันที